

Certyfikat Nr MLTB-003-2017 do Świadectwa Rekomendacji Montażu



Sprawdzenie szczelności połączeń i jakości wykonania montażu okien w budynku wznoszonym w ramach Programu Rekomendacji Montażu PRO QUALITY organizowanego przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. oraz vortal Oknotest.pl

Firma: **APREL Krzysztof Wycech**
www.aprel.pl

Badana próbka: badanie przepuszczalności powietrza oraz wodoszczelności połączenia okna z ościeżem w budynku wznoszonym

Szczegółowe wyniki zawarte są w raporcie z badań nr: MLTB-2495-2017



Metoda badania:		przepuszczalność powietrza średnia z pomiarów nadciśnienia i podciśnienia		wodoszczelność zraszanie bez różnicy ciśnień powietrza i przy różnicy ciśnień	odporność na obciążenie wiatrem powtarzalna próba ciśnieniowa parcie i ssanie wiatru	przepuszczalność powietrza średnia z pomiarów nadciśnienia i podciśnienia, pomiar wykonany po powtarzalnej próbie ciśnieniowej	
Badana próbka (B x H mm)		Pa	m ³ /hm	ciśnienie 0Pa czas zraszania 15 min. brak przecieków ciśnienie 600Pa czas zraszania 15 min. brak przecieków	50 cykli -300Pa do 300Pa	Pa	m ³ /hm
		10	0.00			10	0.00
		25	0.00			25	0.00
		50	0.00			50	0.00
		100	0.00			100	0.00
		150	0.00			150	0.00
		300	0.01			300	0.00
		600	0.09			600	0.07
		kryterium spełnione				kryterium spełnione	kryterium spełnione
	Komponenty montażowe: taśma paroprzepuszczalna, ciepła belka montażowa CBM 10/70 MARBET, klej poliuretanowy Soudatherm Fasada SOUDAL , uszczelniając hybrydowy - klej Soudafoil SOUDAL. taśma paroizolacyjna. Pod ościeżnicą dodatkowo zastosowano: belka podprogowa BP75. uszczelniając hybrydowy - klej SOUDAL.						

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.

- 1) oceny właściwości dokonał: *kier. lab. Adam Mścichowski*
2) wykonawca badań: *kier. lab. Adam Mścichowski*

Wałbrzych, 2017-08-03



Program Rekomendacji Montażu, to pierwszy w Polsce i jedyny w Europie program weryfikacji jakości usług montażu okien i drzwi balkonowych oparcie o badania szczelności połączeń okna z ościeżem bezpośrednio na placu budowy. Program Rekomendacji Montażu, to efekt współdziałania laboratorium badawczego, jednostki notyfikowanej, Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej oraz vortalu Oknotest.pl, a także działanie będące kolejnym po Rankingu, Testach okien i Programie Rekomendacji Technicznych przedsięwzięciem w ramach inicjatywy Pro Quality



Mobilne Laboratorium
Techniki Budowlanej Sp. z o.o.
NIP PL 8862868350
REGON 020573602
KRS 0000461727

58-306 Wałbrzych, ul. Wrocławska 142B
tel.: +48 696 050 073, fax: + 48 74 6614140
http://www.badianiaokien.pl
e-mail: biuro@badianiaokien.pl

Notyfikowana jednostka
(notified body) NB 2189